

現在の町の教育関連施設一覧

現在の教育関連施設の施設概要は以下の通りである。

		中頓別小学校	中頓別中学校
			
敷地面積		20,882 m ²	252,347 m ²
延床面積		3,273.68 m ²	3,817.98 m ²
竣工年度	校舎	1990(平成2)年(建築後32年)	1968(昭和43)年(建築後54年)
	体育館	1990(平成2)年(建築後32年)	1969(昭和44)年(建築後53年)
劣化度 (2016年調査)		耐震性能は確保されているが、断熱が不十分で廊下の寒さ対策が必要。校舎などについては大規模な改修や改築が必要な時期に来ている。道場は劣化が著しく安全対策や撤去などの対策が必要。	ひび割れや詰めモルタルの劣化など外壁に著しいダメージを追っている。比較的年次が新しいので、外壁を覆う外断熱改修などにより躯体の劣化を遅らせる大規模改修などを行い長期に渡り利用可能な状態に早い時期に改修していく必要がある。

		認定こども園
		
敷地面積		10,619 m ²
延床面積		1,213.075 m ²
竣工年度		2002(平成14)年(建築後7年)
劣化度 (2016年調査)		外観上大きな問題はない。

	町民センター	町民体育館
		
敷地面積	10,325 m ² (町民体育館,山村プール含む)	-
延床面積	2,090.09 m ²	665.88 m ²
竣工年度	1978(昭和 53)年(建築後 44 年)	1966(昭和 41)年(建築後 56 年)
劣化度 (2016 年調査)	建物については落雪や凍害などによるダメージを受けている箇所が見られ改修や対策が必要な時期に来ている。 昨日の複合化により利用のさらなる向上を図る必要があるが暖房の方式などの再検討が必要。	劣化が極度に進み、構造上も支障があるように思われる。外壁の落下危険があり、安全対策をとるとともに早期に改築などの検討が必要。

	青少年柔剣道場・郷土資料館
	
敷地面積	3,118 m ²
延床面積	1,026.68 m ²
竣工年度	柔剣道場 1984(昭和 59)年(建築後 38 年)
	資料館 1985(昭和 60)年(建築後 37 年)
劣化度 (2016 年調査)	防水の劣化が進行している。外壁フードの破損・変形、外壁クラックがある。