令和元年度中頓別町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

施設設置者名	中頓別町				
施設名	中頓別町一般廃棄物埋立て処理施設	施設所在地	枝幸郡中頓別町字弥生200番1　200番2		
許可(届出)年月日	平成9年10月1日	許可番号	環境第４－６号	技術管理者名	桜　田　教　昭
埋立地面積	４，６００㎡	埋立容量	13，000㎥	しゃ水工	表面しゃ水工
埋立対象廃棄物	一般廃棄物	浸出水処理施設規模	15㎥/日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理方式

○　埋立状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
直接埋立ごみ量（t）	2.79	6.87											9.66
収集ごみ	1.42	3.41											4.83
直搬ごみ（一廃）	1.37	3.46											4.83
直搬ごみ（産廃）													
焼却残渣（t）													
埋立ごみ量（ｔ）	2.79	6.87											9.66
埋立ごみ量（m3）	5.06	12.47											17.53
覆土量（m3）													
埋立容量（m3）	5.06	12.47											17.53

○　埋立地・浸出水処理設備の点検状況

点検項目	擁壁等の状況、遮水工状況、調整池状況、浸出水設備の点検、導水管の点検											
点検結果　　○：異常なし　　×：異常あり												
点検月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
点検日	4 日	14 日										
点検結果	○	○										
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等												

○　流入水、放流水等の状況

	点　検　月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値
	点　検　日	16日	14日											
	結 果 報 告 日	16日	14日											
浸出水	pH	7.2	7.5											
	BOD	24.0	33.0											
	COD	76.8	132.0											
	SS	820.0	935.0											
放流水	pH	7.3	6.8											
	BOD	0.5	0.3											
	COD	3.9	11.0											
	SS	1.0	6.8											
	窒素含有量（mg/ｌ）	3.8	0.7											