

平成30年度中頓別町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

施設設置者名	中頓別町				
施設名	中頓別町一般廃棄物埋立て処理施設	施設所在地	枝幸郡中頓別町字弥生200番1 200番2		
許可(届出)年月日	平成9年10月1日	許可番号	環境第4ー6号	技術管理者名	桜田 教 昭
埋立地面積	4, 6 0 0 m ²	埋立容量	13. 000m ³	しゃ水工	表面しゃ水工
埋立対象廃棄物	一般廃棄物	浸出水処理施設規模	15m ³ /日	浸出水処理方式	生物処理＋凝集沈殿処理方式

○ 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量 (t)	7.86	5.03	3.36	1.90	2.50	1.45	3.06						25.16
収集ごみ	1.90	2.31	1.14	1.19	2.09	1.29	1.08						11.00
直搬ごみ (一廃)	5.96	2.72	2.22	0.71	0.41	0.16	1.98						14.16
直搬ごみ (産廃)													
焼却残渣 (t)				2.32	0.88	68.14	15.29						86.63
埋立ごみ量 (t)	7.86	5.03	3.36	4.22	3.38	69.59	18.35						111.79
埋立ごみ量 (m ³)	14.27	9.13	6.10	7.66	6.13	126.31	33.31						202.90
覆土量 (m ³)					10.00								10.00
埋立容量 (m ³)	14.27	9.13	6.10	7.66	16.13	126.31	33.31						212.90

※ 前年度末の埋立残余容量 4,191 m³

○ 埋立地・浸出水処理設備の点検状況

点検項目	擁壁等の状況、遮水工状況、調整池状況、浸出水設備の点検、導水管の点検											
点検結果	○：異常なし ×：異常あり											
点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	9日	14日	18日	10日	7日	4日	16日					
点検結果	○	○	○	○	○	○	○					
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等												

○ 流入水、放流水等の状況

点 検 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
点 検 日	17日	22日	19日	17日	14日	11日	17日						
結 果 報 告 日	17日	22日	19日	17日	14日	11日	17日						
浸出水	pH	7.8	8.0	7.8	7.9	7.4	7.8	7.7					8.0
	BOD	11.9	8.1	31.6	8.2	1.7	8.0	18.0					31.6
	COD	13.0	16.7	11.2	33.8	1.7	32.0	94.3					94.3
	SS	100.0	33.0	635.0	129.0	880.0	225.0	588.0					880.0
放流水	pH	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.5					7.7
	BOD	1.8	0.4	0.4	0.1	0.1	0.3	0.5					1.8
	COD	3.5	5.3	6.0	3.9	4.2	4.0	3.8					6.0
	SS	1.3	3.6	23.3	2.0	0.2	0.2	1.6					23.3
	窒素含有量 (mg/l)	2.6	2.4	2.4	8.4	0.9	1.9	2.0					8.4