令和8年度　浄水水質検査結果

番号	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	［基準項目］													
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－					
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		<0.5			<0.5							
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）	0.00005mg/l以下					<0.000005							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	0.6mg/l以下		0.07			0.06							
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002							
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001			0.045							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003							
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.0015			0.0017							
27	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.0038			0.0098							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.003			<0.003							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.0013			0.0036							
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.003			<0.0002							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008							
33	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下		0.01			0.040							
35	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	200mg/l以下	9.7	9.9	7.7	9.0	7.2	7.3	9.4					
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					34							
41	蒸発残留物	500mg/l以下					50							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
43	ジエオスミン	0.00001mg/l以下												
44	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/l以下	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.9					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	５度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	２度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

令和８年度　原水水質検査結果

番号	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	［基準項目］													
1	一般細菌	100/ml以下					350							
2	大腸菌	検出されないこと					＋							
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下					<0.001							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下					<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					<0.5							
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下					<0.08							
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下					0.02							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.0002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0002							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0002							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）	0.00005mg/l以下					<0.000005							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.0002							
22	塩素酸	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下					<0.01							
34	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下					<0.01							
35	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下					0.04							
36	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下					<0.01							
37	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下					5							
38	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下					0.005							
39	塩化物イオン	200mg/l以下					5.4							
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					32							
41	蒸発残留物	500mg/l以下					53							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
43	ジエオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001							
44	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002							
46	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下					<0.0005							
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/l以下					0.9							
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下					7.5							
49	味	異常でないこと												
50	臭気	異常でないこと					異常なし							
51	色度	５度以下					3							
52	濁度	２度以下					0.7							
	嫌気性芽胞菌（ハンドフォード改良培地法）			0個/10ml			0個/10ml							
	大腸菌（クリプトスポリジウム対策指針による）			－			＋							
	クリプトスポリジウム						0							