令和8年度　浄水水質検査結果

番号	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	［基準項目］													
1	一般細菌	100/ml以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	－											
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/l以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）	0.00005mg/l以下												
21	ベンゼン	0.01mg/l以下												
22	塩素酸	0.6mg/l以下												
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
24	クロロホルム	0.06mg/l以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
27	臭素酸	0.01mg/l以下												
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
33	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下												
34	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下												
35	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下												
36	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下												
37	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下												
38	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下												
39	塩化物イオン	200mg/l以下	9.7											
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
41	蒸発残留物	500mg/l以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
43	ジエオスミン	0.00001mg/l以下												
44	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
46	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下												
47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/l以下	0.4											
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	５度以下	<0.5											
52	濁度	２度以下	<0.1											